



POČET OBSADENÝCH BODOV NN DISTR. SIEŤE SVETLIDLOM VO: 113 ks

**LEGENDA:**

- JESTV. vedenie VO
- JESTV. trafostanica
- JESTV. betónový p.b. - jednodučky JB
- JESTV. betónový p.b. - dvojty DB
- NAVH. betónový p.b. - jednodučky JB
- NAVH. rozvádzač verejného osvetlenia
- SPP 2 OD IV P1
- NAVH. potisková skrinka
- JESTV. svetidlo VO
- NAVH. resp. NAVH. uzemnenie
- NAVH. objektský s uzemnením
- 70 W NAVH. SPP svetelného zdroja



Svetidlo 70 W - ploché sklo, účinnosť 92 %, nulové svetelné emisie do horizontu pohľadom, E27, krytie IP 65

Svetelný zdroj HST 70W, svetelný tok 6.500 lm (92,86 lm/W)

ROZČÍSLKOVÁ SIEŤ: VO - JESTV. AC 230 V, 50 Hz TN - C (bezpečný rozvod)  
 VO - JESTV. AC 230 V, 50 Hz TN - C (bezpečný rozvod)  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRUDOM PRI PORUČENÍ DO 1000 V: STN 33 2000-4-1 2007  
 A.1 ZNAČENIA ZDŮLAŽIA ŽIVÝCH ČASŤÍ  
 B.3 UMIESŤOVANIE MIMO ODSAHU  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRUDOM PRI PORUČENÍ DO 1000 V: STN 33 2000-4-1 2007  
 A.1 ZNAČENIA ZDŮLAŽIA ŽIVÝCH ČASŤÍ  
 B.3 UMIESŤOVANIE MIMO ODSAHU  
 PRÍLOŽNICE: I - SIVN, II - SILNĚ

Názov stavby:		ARCHIT. Č.:	23/172/10
VEREJNÉ OSVETLENIE V OBCI MUČÍN		DATUM:	06/2010
SITUÁCIA NAVRH. STAV		STAVBA:	SIKLIN
		OBJEKT:	23/172/10
		MÄRŠT. 1:500	
		C. výška:	02