



- LEGENDA :**
- jstv. vedenie VO vyhotovené lanom ALFe
 - jstv. trafostanica
 - jstv. drevený stĺžik
 - jstv. betonový p.b. - jednoduchý JB
 - jstv. betonový p.b. - dvojitý DB
 - jstv. rozvádzač verejného osvetlenia
 - jstv. svietidlo VO

ROZVOJDNÁ SIŤ : NN - 3PREN AC 400/230 V, 50 Hz; TN - C
 VO - JINPE AC 230 V, 50 Hz; TN - S (klimatické rozmedzie)
 VO - JINPE AC 230 V, 50 Hz; TN - S (klimatické rozmedzie)
 A.1 ZÁKLADNÁ IDOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 A.2 ZÁBRANY ALEBO KRITTY
 B.3 UMÍSTENIE MIMO DOSAHU
 OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PRI PORUČE DO 1000 V : STN 33 2000-4-1:2007
 MAKRAZOVÁ OBLASŤ : N3
 STUPEŇ ZNEČIŠTENIA : III. / SILNE/
 UPOZORNENIE :

Návrh sa vytváľa samostatne spracovaním v zmysle zákona č. 81/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zmien č. 6/2007 Z.z. a predtým na základe licencie spracovateľa projektov, ktorá mu bola udelená v zmysle zákona č. 185/2001 Z.z. (Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s ňou), pričom súhlasí s tým, že všetky práva autorské a s nimi súvisiace budú prenechané na voľnú dispozíciu odovzdatelovi a pritom autorovi nebude vznikajúť žiadne nároky.

HLAVNÝ KONSTRUKTOR
 Ing. KANĎALA
 Zodpovedá, projektant
 KENTOS

VYKONAVATEL
 KENTOS

INVESTOR
 OBEC MUČÍN

Adresa:
 BERNOJAKOVA 1, 985 31 MUČÍN

Názov stavby :
 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
 V OBCI MUČÍN

Objekt :
 VEREJNÉ OSVETLENIE

Obsah : SITUÁCIA JESTV. STAV - ČASŤ PODVŔCH

Archiv. č.:	A31/2010	
Formát:	6 x A4	
Datum:	06/2010	
Stupeň PD:	šúdia	
Číslo zml.::	A31/2010	
Makšter:	1:1500	Č. vkr.: 05